

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΗΜΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,63	4,38	0,25	1				1						0,30	0,29
	01:00	4,41	4,34	0,07	1				1						0,08	0,07
	02:00	4,26	4,26	0,00	1				1						0,00	0,00
	03:00	4,23	4,22	0,00	1				1						0,00	0,00
	04:00	4,22	4,22	0,00	1				1						0,00	0,00
	05:00	4,38	4,32	0,06	1				1						0,07	0,07
	06:00	4,99	4,75	0,23	1				1						0,60	0,63
	07:00	5,49	5,31	0,18	1				1						0,52	0,80
	08:00	5,76	5,41	0,35	1			1	1						0,59	1,10
	09:00	5,82	5,44	0,38	1				1						0,70	1,30
	10:00	5,61	5,28	0,34	1				1						0,72	1,24
	11:00	5,44	5,23	0,21	1				1						1,11	1,10
	12:00	5,36	4,93	0,43	1				1						0,93	0,89
	13:00	5,19	4,58	0,61	1				1						0,84	0,84
	14:00	4,97	4,47	0,50	1				1						0,70	0,72
	15:00	4,68	4,22	0,45					1						1,30	1,30
	16:00	4,63	4,21	0,42					1						1,30	1,30
	17:00	5,21	4,83	0,38					1						1,25	1,26
	18:00	6,14	5,89	0,25	1				1						1,30	1,30
	19:00	7,25	6,93	0,32	1		1		1						1,30	1,30
	20:00	7,36	7,01	0,34	1		1		1						1,30	1,30
	21:00	5,56	5,27	0,29			1		1						1,27	1,27
	22:00	4,78	4,49	0,29			1		1						1,11	1,11
	23:00	4,05	3,72	0,33						1					1,17	1,17

Το ΑΠ ΑΓ.ΖΩΖΩΝ 1 βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας στο διάστημα μεταξύ 03:55 – 10:50. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης