

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026	00:00	3,69	3,42	0,27					1						0,45	1,29	
	01:00	4,22	4,02	0,20					1							0,87	1,30
	02:00	4,27	4,03	0,24					1							1,01	1,30
	03:00	4,20	3,99	0,20					1							0,94	1,30
	04:00	4,18	4,03	0,15					1							0,92	1,30
	05:00	4,34	4,11	0,23					1							1,08	1,30
	06:00	4,92	4,59	0,33					1							1,30	1,30
	07:00	4,49	4,19	0,30					1							1,21	1,30
	08:00	4,30	4,15	0,15					1							1,21	1,30
	09:00	4,33	4,25	0,09					1							1,21	1,30
	10:00	4,48	4,32	0,16					1						1	1,12	1,30
	11:00	4,17	3,98	0,19					1							0,90	1,30
	12:00	4,25	4,05	0,20					1							1,22	1,30
	13:00	4,14	3,87	0,26					1							1,07	1,30
	14:00	3,94	3,66	0,27					1							0,81	1,30
	15:00	3,89	3,63	0,26					1							0,62	1,30
	16:00	4,75	4,56	0,19					1							1,30	1,30
	17:00	4,21	4,09	0,13					1							1,08	1,30
	18:00	4,91	4,75	0,17			1		1							1,22	1,30
	19:00	5,79	5,59	0,20			1		1							1,30	1,30
	20:00	5,85	5,64	0,21			1		1							1,30	1,30
	21:00	5,40	5,11	0,29			1		1							1,21	1,30
	22:00	4,61	4,33	0,28					1							1,04	1,30
	23:00	3,95	3,78	0,17					1							0,86	1,30

Το ΑΠ ΑΓ.ΖΩΖΩΝ 1 βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης