ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,68	4,56	0,12	1				1						0,50	0,53
	01:00	4,47	4,41	0,06					1						1,21	1,21
	02:00	4,13	4,11	0,02					1						0,89	0,88
	03:00	4,05	4,05	0,00					1						0,79	0,79
	04:00	4,01	4,01	0,00					1						0,76	0,76
	05:00	4,12	4,12	0,00					1						0,85	0,86
	06:00	4,59	4,59	0,00					1						1,26	1,27
	07:00	4,84	4,84	0,00	1				1						1,10	1,09
	08:00	5,48	5,48	0,00	1				1						1,14	1,14
	09:00	5,71	5,71	0,00	1				1						1,28	1,29
	10:00	5,38	5,38	0,00	1				1						1,04	1,04
	11:00	4,89	4,88	0,01	1				1						0,56	0,56
	12:00	4,84	4,80	0,05	1				1						0,51	0,50
	13:00	4,87	4,79	0,08	1				1						0,54	0,53
	14:00	4,44	4,37	0,06	1				1						0,37	0,39
	15:00	4,25	4,14	0,11					1						0,97	0,99
	16:00	4,23	4,15	0,09					1						0,97	0,97
	17:00	4,74	4,66	0,08					1						1,26	1,27
	18:00	5,63	5,55	0,09	1				1						1,25	1,25
	19:00	6,91	6,83	0,09	1		1		1						1,30	1,30
	20:00	6,89	6,81	0,08	1		1		1						1,29	1,29
	21:00	6,28	6,18	0,10	1		1		1						0,89	0,87
	22:00	5,66	5,55	0,11	1		1		1						0,67	0,68
	23:00	5,04	4,94	0,09			1		1						0,73	0,72

Το ΑΠ ΑΓ.ΖΩΖΩΝ 1 βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης