

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,57	4,42	0,15					1						1,06	1,08	
	01:00	4,35	4,22	0,13					1						1,10	1,10	
	02:00	4,23	4,12	0,11					1						0,98	0,98	
	03:00	4,19	3,96	0,23					1						0,94	0,94	
	04:00	4,15	3,84	0,32					1						0,90	0,90	
	05:00	4,33	4,12	0,21					1						1,06	1,07	
	06:00	4,94	4,64	0,30					1						1,28	1,27	
	07:00	5,44	4,88	0,56			1		1						1,08	1,09	
	08:00	5,84	5,17	0,66			1		1						1,30	1,30	
	09:00	6,08	5,34	0,74			1		1						1,30	1,30	
	10:00	5,90	5,38	0,51			1		1						1,30	1,30	
	11:00	5,60	5,24	0,36			1	1	1						0,82	0,80	
	12:00	5,46	5,00	0,46			1	1							1,13	1,12	
	13:00	5,39	4,91	0,48			1	1							0,99	1,00	
	14:00	5,10	4,82	0,28			1	1			1				0,35	0,36	
	15:00	4,83	4,52	0,31			1	1							0,39	0,40	
	16:00	4,95	4,64	0,31			1	1							0,60	0,60	
	17:00	5,36	5,14	0,22			1	1							1,00	1,02	
	18:00	6,23	6,00	0,22			1	1							1,30	1,30	
	19:00	7,37	7,07	0,30	1		1	1							1,30	1,30	
	20:00	7,25	7,05	0,21	1		1	1							1,30	1,30	
	21:00	6,70	6,56	0,15	1		1	1							1,18	1,18	
	22:00	5,85	5,75	0,10	1		1	1							0,81	0,81	
	23:00	5,19	5,12	0,07	1			1							0,86	0,86	

Δοκιμαστική λειτουργία G7 στο διάστημα 13:30 ως 15:10. Το ΑΠ ΑΓ.ΖΩΖΩΝ 1 βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης