

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,66	4,59	0,07	1			1							0,64	0,66
	01:00	4,40	4,39	0,01				1							1,15	1,14
	02:00	4,28	4,28	0,00				1							1,02	1,02
	03:00	4,19	4,18	0,01				1							0,92	0,92
	04:00	4,18	4,18	0,00				1							0,92	0,92
	05:00	4,32	4,31	0,01				1							1,05	1,05
	06:00	4,83	4,83	0,01	1			1							0,97	0,96
	07:00	5,16	5,15	0,01	1			1							0,81	0,82
	08:00	5,71	5,71	0,00	1			1							1,27	1,27
	09:00	5,94	5,94	0,00	1			1							1,30	1,30
	10:00	5,75	5,75	0,00	1			1							1,29	1,29
	11:00	5,60	5,60	0,00	1			1							1,24	1,24
	12:00	5,71	5,70	0,01	1			1							1,18	1,18
	13:00	5,76	5,75	0,01	1			1			1				0,91	0,90
	14:00	5,36	5,36	0,01	1			1							0,86	0,85
	15:00	5,00	4,99	0,01	1			1							0,66	0,66
	16:00	4,83	4,83	0,01	1			1							0,50	0,49
	17:00	5,31	5,31	0,00	1			1							0,95	0,96
	18:00	6,04	6,04	0,00	1			1							1,29	1,30
	19:00	7,14	7,14	0,00	1		1	1							1,30	1,30
	20:00	7,14	7,14	0,00	1		1	1							1,30	1,30
	21:00	6,51	6,51	0,00	1		1	1							1,10	1,09
	22:00	5,81	5,79	0,02	1			1							1,07	1,08
	23:00	5,15	5,15	0,00	1			1							0,82	0,81

Το ΑΠ ΑΓ.ΖΩΖΩΝ 1 βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Δοκιμαστική λειτουργία G7 στο διάστημα 12:25 ως 14:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης