

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,76	4,76	0,00	1			1							0,49	0,51
	01:00	4,50	4,49	0,01				1							1,19	1,21
	02:00	4,24	4,23	0,01				1							0,98	0,97
	03:00	4,11	4,10	0,01				1							0,85	0,85
	04:00	4,09	4,05	0,03				1							0,83	0,83
	05:00	4,11	3,99	0,12				1							0,84	0,84
	06:00	4,46	4,37	0,09				1							1,17	1,17
	07:00	4,72	4,60	0,12	1			1							0,62	0,60
	08:00	4,98	4,69	0,29	1			1							0,61	0,61
	09:00	5,32	5,01	0,31	1			1							0,96	0,97
	10:00	5,51	5,02	0,48	1			1			1				0,71	0,69
	11:00	5,53	5,02	0,51	1			1			1				0,68	0,68
	12:00	5,41	4,91	0,50	1			1			1				0,84	0,85
	13:00	5,81	5,11	0,70	1			1							1,18	1,18
	14:00	4,92	4,45	0,46	1			1							0,58	0,58
	15:00	4,37	4,27	0,10	1			1							0,10	0,10
	16:00	4,62	4,34	0,28	1			1							0,28	0,28
	17:00	5,39	4,78	0,62	1			1							1,00	1,03
	18:00	6,12	5,55	0,57	1			1							1,00	1,30
	19:00	7,19	6,57	0,61	1		1	1							1,00	1,30
	20:00	7,27	6,41	0,86	1		1	1							1,00	1,30
	21:00	6,64	5,71	0,93	1		1	1							0,98	1,13
	22:00	5,88	5,38	0,50	1		1	1							0,52	0,47
	23:00	5,20	4,84	0,36	1			1							0,51	0,41

Το ΑΠ ΑΓ.ΖΩΖΩΝ 1 βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Από τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης