

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,56	4,56	0,00	1			1							0,30	0,31
	01:00	4,23	4,23	0,00				1							0,98	0,98
	02:00	4,07	4,07	0,00				1							0,82	0,81
	03:00	4,02	4,02	0,00				1							0,76	0,76
	04:00	4,11	4,11	0,00				1							0,85	0,84
	05:00	4,29	4,17	0,12				1							1,01	1,01
	06:00	4,96	4,67	0,29	1			1							1,14	1,12
	07:00	5,47	5,15	0,32	1			1							1,10	1,11
	08:00	5,86	5,33	0,53	1			1							1,50	1,50
	09:00	6,39	6,03	0,36	1			1							1,84	1,85
	10:00	6,68	6,35	0,33	1	1		1							1,42	1,43
	11:00	6,77	6,15	0,61	1	1		1							1,52	1,53
	12:00	6,99	6,14	0,86	1	1		1							1,42	1,40
	13:00	6,92	5,61	1,31	1		1	1							1,52	1,50
	14:00	6,66	5,22	1,43	1		1	1							1,52	1,71
	15:00	6,17	4,65	1,52	1			1							1,52	1,84
	16:00	5,86	4,34	1,52	1			1							1,52	1,52
	17:00	6,30	4,78	1,52	1			1							1,52	1,93
	18:00	6,83	5,31	1,52	1			1							1,52	2,36
	19:00	7,70	6,18	1,52	1		1	1							1,52	2,42
	20:00	7,76	6,24	1,52	1		1	1							1,52	2,33
	21:00	7,13	5,61	1,52	1		1	1							1,52	1,74
	22:00	6,14	5,31	0,84	1		1	1							0,89	0,73
	23:00	5,46	5,45	0,01	1		1	1							0,00	0,39

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ βρισκόταν εκτός λόγω βλάβης έως τις 12:00. Από τις μεσημεριανές ώρες και μετά επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης