

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,86	4,85	0,01	1			1							0,00	0,53
	01:00	4,51	4,51	0,00	1			1							0,00	0,17
	02:00	4,33	4,31	0,02	1			1							0,00	0,03
	03:00	4,28	4,26	0,02	1			1							0,00	0,00
	04:00	4,35	4,34	0,00	1			1							0,00	0,03
	05:00	4,48	4,48	0,00	1			1							0,00	0,15
	06:00	5,10	5,09	0,01	1			1							0,00	0,77
	07:00	5,70	5,69	0,01	1			1							0,00	0,60
	08:00	6,35	6,35	0,00	1		1		1						0,00	0,91
	09:00	7,19	7,19	0,00	1		1		1						0,00	1,77
	10:00	7,72	7,71	0,01	1		1		1						0,00	2,29
	11:00	7,88	7,86	0,02	1		1	1	1						0,01	1,54
	12:00	8,08	7,92	0,16	1	1	1	1							0,20	1,85
	13:00	8,03	7,86	0,17	1	1	1	1							0,20	2,02
	14:00	7,55	7,35	0,20	1		1	1							0,20	2,14
	15:00	6,92	6,72	0,20	1		1	1							0,20	1,51
	16:00	6,63	6,44	0,19	1		1	1							0,20	1,22
	17:00	7,02	6,83	0,19	1		1	1							0,20	1,54
	18:00	7,80	7,60	0,20	1		1	1							0,20	1,65
	19:00	8,65	8,45	0,20	1		1	1	1						0,20	1,17
	20:00	8,67	8,48	0,19	1		1	1	1						0,20	1,14
	21:00	7,85	7,66	0,19	1		1	1					1		0,20	2,15
	22:00	6,73	6,53	0,20	1		1	1							0,20	1,33
	23:00	5,72	5,52	0,20	1			1							0,20	0,95

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 17:45 και μετά.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης