ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026	00:00	5,26	4,33	0,94			1	1							0,97	0,97
	01:00	4,84	3,27	1,57				1							1,56	1,56
	02:00	4,51	3,26	1,26				1							1,27	1,26
	03:00	4,40	3,26	1,14				1							1,14	1,14
	04:00	4,44	3,26	1,18				1							1,18	1,18
	05:00	4,57	3,26	1,31				1							1,31	1,32
	06:00	5,11	3,34	1,77				1							1,76	1,76
	07:00	5,54	4,11	1,42	1			1							1,43	1,42
	08:00	6,02	4,33	1,69	1			1							1,68	1,69
	09:00	6,55	4,35	2,20	1			1							2,20	2,20
	10:00	6,59	4,34	2,25	1			1							2,26	2,25
	11:00	6,12	4,33	1,79	1			1							1,81	1,79
	12:00	6,23	4,37	1,86	1			1							1,86	1,87
	13:00	6,37	4,44	1,93	1			1							2,04	2,03
	14:00	6,05	4,52	1,53	1			1							1,72	1,71
	15:00	5,53	4,66	0,86	1			1							1,21	1,20
	16:00	5,25	4,96	0,29	1			1							0,91	0,91
	17:00	5,79	5,69	0,11	1			1							1,44	1,44
	18:00	7,03	6,96	0,07	1			1			1				2,07	2,08
	19:00	8,30	8,19	0,11	1		1	1			1				2,65	2,65
	20:00	8,54	8,48	0,05	1		1	1			1				2,61	2,61
	21:00	7,96	7,94	0,02	1		1	1			1				2,37	2,37
	22:00	7,05	7,04	0,01	1		1	1							1,66	1,64
	23:00	6,22	6,20	0,02	1		1	1							1,18	1,20

Το διάστημα 08:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης