

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	4,84	4,20	0,64	1				1						0,65	0,96
	01:00	4,48	3,79	0,69					1						0,70	1,22
	02:00	4,17	3,83	0,34				1	1						0,37	0,56
	03:00	4,39	3,64	0,75				1	1						0,95	0,99
	04:00	4,32	3,26	1,06				1							1,07	1,07
	05:00	4,54	3,49	1,05				1	1						1,06	1,07
	06:00	5,10	3,83	1,28					1						1,30	1,30
	07:00	5,76	4,47	1,29					1					1	1,30	1,30
	08:00	6,25	4,96	1,29			1		1						1,30	1,30
	09:00	6,66	5,36	1,29			1		1						1,30	1,30
	10:00	6,84	5,54	1,29			1		1						1,30	1,30
	11:00	6,92	5,76	1,16			1		1						1,17	1,16
	12:00	6,50	5,21	1,29			1		1						1,30	1,30
	13:00	6,46	5,32	1,14			1		1						1,14	1,13
	14:00	5,90	4,61	1,29			1		1						1,30	1,30
	15:00	5,19	4,47	0,72			1		1						0,74	0,74
	16:00	5,36	4,63	0,74			1	1							0,73	0,73
	17:00	5,49	4,35	1,14			1	1							1,15	1,14
	18:00	6,22	4,93	1,29			1	1							1,30	1,30
	19:00	7,53	6,24	1,29	1		1	1							1,30	1,30
	20:00	7,78	6,49	1,29	1		1	1							1,30	1,30
	21:00	7,12	5,83	1,29	1		1	1							1,30	1,30
	22:00	6,17	5,01	1,16	1			1							1,17	1,18
	23:00	5,34	4,31	1,03	1			1							1,04	1,04

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4 τις πρώτες πρωινές ώρες. Μερική διακοπή στις 02:47 λόγω βλάβης της G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης