

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	0,800	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	8,43	6,42	2,02	1	1		2,65
	01:00	7,65	6,03	1,62	1	1	1	2,49
	02:00	7,25	5,23	2,02		1	2	2,65
	03:00	7,29	5,27	2,02		1	2	2,65
	04:00	7,27	5,25	2,02		1	2	2,65
	05:00	7,17	5,15	2,02		1	2	2,65
	06:00	7,45	5,43	2,02		1	2	2,65
	07:00	8,17	6,15	2,02		1	3	2,65
	08:00	9,05	7,03	2,02		1	4	2,65
	09:00	9,42	7,40	2,02		1	5	2,65
	10:00	9,34	7,32	2,02		1	5	2,65
	11:00	8,92	6,91	2,02		1	5	2,65
	12:00	9,48	7,46	2,02	1	1	1	2,65
	13:00	9,28	7,26	2,02	1	1		2,65
	14:00	8,92	6,90	2,02	1	1		2,65
	15:00	9,11	7,09	2,02	1	1		2,65
	16:00	9,14	7,12	2,02	1	1		2,65
	17:00	9,39	7,37	2,02	1	1		2,65
	18:00	9,62	7,60	2,02	1	1		2,65
	19:00	10,25	8,24	2,02	1	1		2,65
	20:00	10,47	8,45	2,02	1	1	1	2,65
	21:00	9,98	7,96	2,02	1	1	1	2,65
	22:00	8,63	6,61	2,02	1	1	1	2,65
	23:00	8,01	5,99	2,02	1	1		2,65

Το διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση