

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	5,56	5,54	0,02	1	1	1	2,65
	01:00	4,71	4,56	0,15		1	2	2,65
	02:00	4,45	4,04	0,41		1	1	2,65
	03:00	4,50	4,24	0,26		1		2,65
	04:00	4,98	4,74	0,24		1	1	2,65
	05:00	5,23	4,81	0,42		1	1	2,65
	06:00	5,33	4,99	0,34		1	1	2,65
	07:00	5,54	5,18	0,36		1	2	2,65
	08:00	5,81	5,34	0,47		1	2	2,65
	09:00	6,24	5,90	0,34		1	3	2,65
	10:00	6,44	5,87	0,57		1	3	2,65
	11:00	6,42	5,72	0,70		1	3	2,65
	12:00	6,33	5,44	0,89		1	3	2,65
	13:00	6,57	5,61	0,96		1	3	2,65
	14:00	6,68	5,38	1,31		1	3	2,65
	15:00	6,69	5,58	1,11		1	3	2,65
	16:00	6,59	5,84	0,75		1	3	2,65
	17:00	6,66	6,08	0,59		1	3	2,65
	18:00	7,01	6,34	0,68	1	1	1	2,65
	19:00	6,64	5,78	0,86	1	1		2,48
	20:00	6,48	5,81	0,67	1	1		0,90
	21:00	6,13	5,67	0,47	1	1		0,90
	22:00	6,90	6,15	0,75	1	1		1,11
	23:00	7,42	6,71	0,70	1	1		1,78

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης