

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026	00:00	6,98	6,17	0,81	1	1		2,65
	01:00	6,83	6,08	0,75	1	1		2,65
	02:00	6,27	5,29	0,97	1	1		2,65
	03:00	6,16	5,17	0,99		1	2	1,44
	04:00	5,65	4,74	0,91		1	2	1,20
	05:00	5,15	4,20	0,95		1	1	1,20
	06:00	6,04	5,48	0,56		1	2	1,20
	07:00	6,93	6,63	0,30		1	3	1,20
	08:00	2,83	2,76	0,07		1	2	1,20
	09:00	4,00	4,00	0,00		1	3	1,20
	10:00	6,37	6,37	0,00		1	2	1,20
	11:00	7,00	6,99	0,02	1	1		1,20
	12:00	7,19	7,11	0,09	1	1		1,20
	13:00	7,17	7,08	0,09	1	1		1,20
	14:00	7,03	6,97	0,06	1	1		1,20
	15:00	6,25	6,22	0,03	1	1		1,20
	16:00	6,24	6,22	0,01	1	1		1,20
	17:00	7,28	7,28	0,00	1	1		1,20
	18:00	8,37	8,37	0,00	1	1		1,20
	19:00	8,85	8,85	0,00	1	1		1,20
	20:00	8,68	8,68	0,00	1	1		1,20
	21:00	7,93	7,93	0,00	1	1		1,20
	22:00	7,18	7,17	0,00	1	1		1,20
	23:00	7,04	7,04	0,00	1	1		1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή το διάστημα 8:22 – 9:26 λόγω βλάβης εντός ΑΣΠ. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας ΗΣ το διάστημα 15:00 – 19:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης