

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	5,64	5,64	0,00	1	1		2,65
	01:00	5,25	5,25	0,00	1	1	1	2,65
	02:00	5,03	5,03	0,00	1		2	2,65
	03:00	5,03	5,03	0,00	1		2	2,65
	04:00	4,93	4,93	0,00	1		2	2,65
	05:00	4,90	4,90	0,00	1		2	2,65
	06:00	5,23	5,23	0,00	1		2	2,65
	07:00	5,40	5,40	0,00	1		2	2,65
	08:00	5,50	5,50	0,00	1		2	2,65
	09:00	6,09	6,09	0,00	1		3	2,65
	10:00	6,44	6,44	0,00	1		3	2,65
	11:00	6,24	6,21	0,03	1		3	2,65
	12:00	6,04	5,45	0,59	1		2	2,65
	13:00	6,38	5,79	0,59	1		3	2,65
	14:00	6,32	5,73	0,59	1		3	2,65
	15:00	6,49	5,90	0,59	1		3	2,65
	16:00	7,24	5,98	1,27	1		3	2,65
	17:00	7,43	5,41	2,02	1		2	2,65
	18:00	7,73	5,71	2,02	1		3	2,65
	19:00	8,42	6,40	2,02	1		3	2,65
	20:00	8,37	6,58	1,79	1		4	2,65
	21:00	8,02	6,16	1,86	1		3	2,65
	22:00	7,50	5,48	2,02	1		2	2,65
	23:00	7,06	5,05	2,01	1		2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο ΑΠ ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΡΑΧΗ μία ΑΓ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης