

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	6,52	4,54	1,99	1		2	2,65
	01:00	6,39	4,41	1,99	1			2,65
	02:00	6,14	4,12	2,01	1			2,65
	03:00	6,11	4,20	1,90	1			2,65
	04:00	6,21	4,54	1,67	1		1	2,65
	05:00	6,34	4,47	1,87	1		1	2,65
	06:00	6,37	4,63	1,74	1		1	2,65
	07:00	6,78	5,03	1,75	1		2	2,65
	08:00	7,18	5,68	1,50	1		2	2,65
	09:00	7,15	5,57	1,58	1		2	2,65
	10:00	6,89	5,62	1,27	1		2	2,65
	11:00	7,17	6,06	1,11	1		2	2,65
	12:00	7,39	6,32	1,07	1		3	2,65
	13:00	7,17	6,41	0,76	1		3	2,65
	14:00	7,11	6,67	0,45	1		3	2,65
	15:00	6,56	6,19	0,37	1	1	1	2,65
	16:00	7,00	6,81	0,19	1	1		2,65
	17:00	7,34	7,33	0,01	1	1		2,65
	18:00	7,91	7,91	0,00	1	1		2,65
	19:00	8,43	8,43	0,00	1	1		2,65
	20:00	7,84	7,84	0,00	1	1		2,65
	21:00	7,06	6,98	0,08	1	1		2,65
	22:00	6,39	6,25	0,14	1	1		2,65
	23:00	5,95	5,95	0,01	1	1		2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης