

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	5,72	5,72	0,00	1		3	2,65
	01:00	5,17	5,17	0,00	1		2	2,65
	02:00	4,56	4,56	0,00	1		1	2,65
	03:00	4,51	4,51	0,00	1			2,65
	04:00	4,73	4,73	0,00	1			2,65
	05:00	4,76	4,76	0,00	1		1	2,65
	06:00	4,91	4,90	0,00	1		1	2,65
	07:00	5,23	5,22	0,01	1		2	2,65
	08:00	5,48	5,47	0,01	1		2	2,65
	09:00	5,45	5,36	0,08	1		3	2,65
	10:00	5,51	5,30	0,21	1		3	2,65
	11:00	5,82	5,62	0,20	1		3	2,65
	12:00	5,81	5,36	0,45	1		3	2,65
	13:00	5,93	5,19	0,74	1		3	2,65
	14:00	5,87	5,06	0,82	1		3	2,65
	15:00	5,88	5,29	0,58	1		3	2,65
	16:00	5,89	5,53	0,36	1		3	2,65
	17:00	5,92	5,53	0,39	1		3	2,65
	18:00	6,04	5,69	0,35	1		3	2,65
	19:00	6,78	6,57	0,21	1		4	2,65
	20:00	6,84	6,77	0,07	1		4	2,65
	21:00	6,58	6,56	0,02	1		4	2,65
	22:00	7,05	7,04	0,00	1		4	2,65
	23:00	6,83	6,82	0,01	1		4	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης