

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026	00:00	6,77	6,72	0,04	1		4	2,65
	01:00	6,61	6,61	0,00	1		4	2,65
	02:00	6,21	6,21	0,00	1		3	2,65
	03:00	6,39	6,39	0,00	1		3	2,65
	04:00	6,25	6,25	0,00	1		3	2,65
	05:00	6,40	6,40	0,00	1		3	2,65
	06:00	6,00	6,00	0,00	1		3	2,65
	07:00	6,32	6,32	0,00	1		3	2,65
	08:00	6,43	6,43	0,00	1		3	2,65
	09:00	6,84	6,84	0,00	1		4	2,65
	10:00	7,10	7,10	0,00	1		4	2,65
	11:00	7,37	7,36	0,00	1		4	2,65
	12:00	7,32	7,32	0,01	1		4	2,65
	13:00	6,90	6,90	0,00	1		4	2,65
	14:00	6,23	6,23	0,00	1	1	3	2,65
	15:00	6,60	6,60	0,00	1	1		2,65
	16:00	6,63	6,63	0,00	1	1		2,65
	17:00	7,18	7,18	0,00	1	1		2,65
	18:00	7,70	7,70	0,00	1	1		2,65
	19:00	8,81	8,81	0,00	1	1		2,65
	20:00	8,86	8,86	0,00	1	1	1	2,65
	21:00	8,23	8,23	0,00	1	1	1	2,65
	22:00	7,68	7,68	0,00	1	1		2,65
	23:00	7,36	7,36	0,00	1	1		2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης