

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026	00:00	6,90	6,90	0,00	1	1		2,65
	01:00	6,19	6,19	0,00	1	1		2,65
	02:00	5,96	5,96	0,00	1	1		2,65
	03:00	5,88	5,88	0,00	1	1		2,65
	04:00	5,93	5,93	0,00	1	1		2,65
	05:00	6,15	6,15	0,00	1	1		2,65
	06:00	6,39	6,39	0,00	1	1		2,65
	07:00	6,85	6,85	0,00	1	1		2,65
	08:00	7,22	7,22	0,00	1	1		2,65
	09:00	7,18	7,18	0,00	1	1		2,65
	10:00	7,02	7,02	0,00	1	1		2,65
	11:00	6,69	6,69	0,00	1	1		2,65
	12:00	7,07	7,07	0,00	1	1		2,65
	13:00	7,14	7,14	0,00	1	1		2,65
	14:00	6,97	6,97	0,00	1	1		2,65
	15:00	7,01	7,01	0,00	1	1		2,65
	16:00	7,05	7,05	0,00	1	1		2,65
	17:00	7,15	7,15	0,00	1	1		2,65
	18:00	7,30	7,28	0,02	1	1		2,65
	19:00	8,11	8,10	0,01	1	1		2,65
	20:00	8,11	7,96	0,16	1	1		2,65
	21:00	7,72	7,71	0,01	1	1		2,65
	22:00	7,22	7,18	0,04	1	1		2,65
	23:00	6,83	6,75	0,08	1	1		2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης