

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	4,62	4,60	0,01	1		1	1,20
	01:00	4,78	4,76	0,02	1		1	1,20
	02:00	4,33	4,18	0,15	1		1	1,20
	03:00	4,47	4,09	0,38	1		1	1,20
	04:00	4,32	3,76	0,56	1			1,20
	05:00	4,14	3,72	0,42	1			1,20
	06:00	4,39	4,02	0,37	1			1,20
	07:00	4,28	3,87	0,41	1			1,20
	08:00	4,39	4,24	0,15	1			1,20
	09:00	4,80	4,42	0,39	1		1	1,20
	10:00	5,00	4,75	0,25	1		1	1,20
	11:00	5,38	5,28	0,09	1		2	1,20
	12:00	5,43	5,35	0,08	1		2	1,20
	13:00	5,34	5,26	0,08	1		2	1,20
	14:00	5,10	5,03	0,07	1		2	1,20
	15:00	5,09	4,94	0,16	1		2	1,20
	16:00	5,13	5,13	0,00	1		2	1,20
	17:00	5,25	5,25	0,00	1		2	1,20
	18:00	5,38	5,38	0,00	1		2	1,20
	19:00	6,03	6,03	0,00	1		3	1,20
	20:00	5,92	5,92	0,00	1		3	1,20
	21:00	5,51	5,51	0,00	1		3	1,20
	22:00	5,07	5,07	0,00	1		2	1,20
	23:00	5,15	5,15	0,00	1		2	1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης