

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	3,94	3,94	0,00	1			1,20
	01:00	3,99	3,99	0,00	1			1,20
	02:00	3,78	3,78	0,00	1			1,20
	03:00	3,68	3,68	0,00	1			1,20
	04:00	4,20	4,20	0,00	1			1,20
	05:00	4,30	4,30	0,00	1			1,20
	06:00	3,93	3,93	0,00	1			1,20
	07:00	3,92	3,92	0,00	1			1,20
	08:00	4,12	4,05	0,07	1			1,20
	09:00	4,39	3,83	0,56	1			1,20
	10:00	4,92	3,93	0,98	1			1,20
	11:00	4,74	3,95	0,79	1			1,20
	12:00	4,80	4,08	0,72	1			1,20
	13:00	4,59	4,08	0,50	1			1,20
	14:00	4,35	4,08	0,27	1			1,20
	15:00	4,29	3,94	0,35	1			1,20
	16:00	4,29	3,99	0,30	1			1,20
	17:00	4,11	3,62	0,49	1			1,20
	18:00	4,65	3,99	0,66	1			1,20
	19:00	4,30	3,69	0,61	1			1,20
	20:00	4,35	3,58	0,77	1			1,20
	21:00	4,43	3,59	0,84	1			1,20
	22:00	4,23	3,90	0,33	1			1,20
	23:00	3,87	3,74	0,13	1			1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης