

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026	00:00	5,28	4,79	0,49	1		2	1,20
	01:00	5,31	5,02	0,29	1		1	1,20
	02:00	4,81	4,50	0,31	1		1	1,20
	03:00	4,89	4,19	0,70	1		1	1,20
	04:00	4,47	3,86	0,61	1		1	1,20
	05:00	4,49	3,96	0,53	1		1	1,20
	06:00	4,57	3,88	0,69	1		1	1,20
	07:00	4,85	4,38	0,47	1		1	1,20
	08:00	5,32	4,93	0,39	1		2	1,20
	09:00	5,28	4,76	0,52	1		2	1,20
	10:00	5,32	4,66	0,67	1		2	1,20
	11:00	5,13	4,84	0,29	1		2	1,20
	12:00	5,71	5,26	0,45	1		2	1,20
	13:00	5,86	5,84	0,03	1		3	1,20
	14:00	5,63	5,61	0,02	1		3	2,34
	15:00	5,64	5,64	0,00	1		3	2,65
	16:00	5,79	5,79	0,00	1		3	2,65
	17:00	6,01	6,01	0,00	1		3	2,65
	18:00	6,23	6,23	0,00	1		3	2,65
	19:00	6,23	6,23	0,00	1		3	2,65
	20:00	6,19	6,19	0,00	1		3	2,65
	21:00	5,71	5,71	0,00	1		3	2,65
	22:00	5,36	5,36	0,00	1		3	2,65
	23:00	5,10	5,07	0,02	1		2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης