

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,79	4,72	0,06	1		1	2,65
	01:00	4,59	4,25	0,35	1		1	2,65
	02:00	4,37	4,01	0,36	1			2,65
	03:00	4,28	4,24	0,04	1			2,65
	04:00	3,81	3,63	0,17	1			2,65
	05:00	3,67	3,17	0,50	1			2,65
	06:00	3,84	3,42	0,42	1			2,65
	07:00	4,14	3,65	0,49	1			2,65
	08:00	4,50	4,25	0,25	1			2,65
	09:00	5,17	5,00	0,17	1		2	2,65
	10:00	5,71	5,29	0,42	1		2	2,65
	11:00	6,08	5,03	1,04	1		3	2,65
	12:00	6,68	5,26	1,42	1		2	2,65
	13:00	6,44	4,67	1,77	1		3	2,65
	14:00	6,32	4,31	2,01	1		1	2,65
	15:00	6,45	5,13	1,32	1		2	2,65
	16:00	6,79	6,21	0,57	1		3	2,65
	17:00	7,10	6,83	0,27	1		3	2,65
	18:00	7,43	7,40	0,02	1		3	2,65
	19:00	7,36	7,29	0,07	1		3	2,65
	20:00	6,43	6,43	0,00	1		3	2,65
	21:00	5,70	5,66	0,04	1		3	2,65
	22:00	5,36	5,35	0,01	1		3	2,65
	23:00	4,93	4,81	0,11	1		1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης