

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	4,66	4,47	0,19	1		1	2,65
	01:00	4,76	3,87	0,89	1			1,90
	02:00	4,25	4,08	0,18	1			1,20
	03:00	4,02	3,77	0,25	1			1,20
	04:00	3,92	3,87	0,04	1			1,20
	05:00	3,79	3,64	0,15	1			1,20
	06:00	3,69	3,31	0,38	1			1,20
	07:00	3,45	2,98	0,48	1			0,97
	08:00	3,67	3,67	0,00	1			0,00
	09:00	3,99	3,99	0,00	1			0,00
	10:00	4,22	4,22	0,00	1			0,04
	11:00	4,63	4,46	0,17	1		1	1,01
	12:00	5,00	4,64	0,36	1		1	1,20
	13:00	4,74	4,70	0,04	1		1	1,20
	14:00	4,66	4,51	0,15	1		1	1,20
	15:00	5,11	4,44	0,67	1		1	1,20
	16:00	5,39	4,71	0,69	1		2	1,56
	17:00	5,17	4,29	0,89	1		1	2,65
	18:00	5,22	4,85	0,37	1		1	2,65
	19:00	5,54	5,25	0,28	1		2	2,65
	20:00	5,59	5,39	0,20	1		2	2,65
	21:00	5,29	4,67	0,62	1		2	2,65
	22:00	5,76	4,93	0,83	1		2	2,65
	23:00	5,91	4,61	1,30	1		2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης