

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,62	1,25	0,38		1	1					0,51	0,51
	01:00	1,52	1,13	0,39		1	1					0,39	0,39
	02:00	1,53	1,18	0,35		1	1					0,41	0,41
	03:00	1,52	1,17	0,35		1	1					0,39	0,39
	04:00	1,45	1,13	0,33		1	1					0,34	0,34
	05:00	1,51	1,19	0,32		1	1					0,39	0,38
	06:00	1,54	1,27	0,26		1	1					0,41	0,41
	07:00	1,84	1,54	0,30		1	1					0,51	0,50
	08:00	1,93	1,70	0,23	1	1	1					0,25	0,24
	09:00	2,19	1,79	0,40		1	1				1	0,49	0,50
	10:00	2,30	1,88	0,42		1	1				1	0,62	0,62
	11:00	2,33	1,90	0,43		1	1				1	0,65	0,65
	12:00	2,17	1,73	0,43		1	1				1	0,49	0,48
	13:00	2,13	1,71	0,43		1	1				1	0,47	0,47
	14:00	2,17	1,70	0,47		1	1				1	0,48	0,49
	15:00	1,98	1,68	0,30		1	1				1	0,30	0,31
	16:00	2,07	1,69	0,38		1	1				1	0,39	0,39
	17:00	2,08	1,69	0,39		1	1				1	0,40	0,40
	18:00	2,19	1,69	0,50		1	1				1	0,50	0,50
	19:00	2,56	1,71	0,86		1	1				1	0,86	0,86
	20:00	2,48	1,69	0,79		1	1				1	0,80	0,80
	21:00	2,29	1,69	0,60		1	1				1	0,61	0,60
	22:00	2,04	1,68	0,36		1	1				1	0,37	0,37
	23:00	1,91	1,42	0,49		1	1					0,53	0,57

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης