ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026	
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,40	1,31	0,09	1					1		0,28	0,28
	01:00	1,37	1,30	0,08	1					1		0,25	0,25
	02:00	1,32	1,32	0,01	1					1		0,21	0,21
	03:00	1,31	1,31	0,00	1					1		0,19	0,19
	04:00	1,26	1,26	0,00	1					1		0,14	0,14
	05:00	1,19	1,19	0,00	1					1		0,07	0,07
	06:00	1,22	1,21	0,01	1					1		0,10	0,09
	07:00	1,33	1,33	0,01	1					1		0,21	0,21
	08:00	1,37	1,37	0,00	1	1						0,20	0,20
	09:00	1,33	1,31	0,02	1	1						0,21	0,21
	10:00	1,38	1,37	0,01	1	1						0,26	0,26
	11:00	1,56	1,55	0,00	1	1						0,43	0,43
	12:00	1,57	1,57	0,00	1	1						0,46	0,46
	13:00	1,46	1,46	0,00	1	1						0,34	0,34
	14:00	1,40	1,40	0,00	1	1						0,28	0,28
	15:00	1,35	1,35	0,00	1	1						0,23	0,23
	16:00	1,37	1,37	0,00	1	1						0,25	0,25
	17:00	1,53	1,53	0,00	1	1						0,40	0,40
	18:00	1,74	1,73	0,00	1	1						0,46	0,42
	19:00	1,80	1,77	0,03	1	1				1		0,12	0,12
	20:00	1,69	1,67	0,01	1	1				1		0,25	0,29
	21:00	1,58	1,55	0,02		1				1		0,47	0,46
	22:00	1,46	1,40	0,06		1				1		0,35	0,35
	23:00	1,36	1,26	0,10		1				1		0,24	0,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης