

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, October 7, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Η μερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Wednesday, October 7, 2026	00:00	95.18	82.30	12.87	0.00	1		1		1							1					1	1	1	32.95	28.55	
	01:00	89.81	77.83	11.98	0.00	1		1		1							1					1	1	1	31.24	26.94	
	02:00	86.65	75.02	11.62	0.00	1		1		1							1					1		1	31.53	25.99	
	03:00	85.20	73.63	11.57	0.00	1		1		1							1					1		1	30.35	25.56	
	04:00	84.80	74.76	10.04	0.00	1		1		1							1					1		1	29.38	25.44	
	05:00	89.82	79.80	10.01	0.00	1		1		1							1					1	1	1	31.80	26.94	
	06:00	99.40	88.18	11.22	0.00	1		1		1							1					1	1	1	36.13	29.82	
	07:00	113.78	102.52	10.36	0.90	1		1		1							1	1				1	1	1	38.69	33.86	
	08:00	125.69	109.72	9.46	6.51	1	1	1		1							1	1				1	1	1	38.70	35.75	
	09:00	135.35	114.74	7.49	13.11	1	1	1		1							1	1				1	1	1	38.70	36.67	
	10:00	140.35	117.76	5.14	17.44	1	1	1		1							1	1				1	1	1	38.70	36.87	
	11:00	140.44	113.80	6.53	20.10	1	1	1		1							1	1				1	1	1	38.48	36.10	
	12:00	141.25	114.94	5.41	20.90	1	1	1		1							1	1				1	1	1	36.26	36.10	
	13:00	143.28	117.14	5.92	20.22	1	1	1		1							1	1				1	1	1	38.57	36.92	
	14:00	141.33	116.87	4.98	19.48	1	1	1		1							1	1				1	1	1	36.71	36.55	
	15:00	135.49	111.85	6.70	16.94	1	1	1				1					1	1				1	1	1	33.44	35.56	
	16:00	133.18	113.80	7.65	11.72	1	1	1				1					1	1				1	1	1	36.34	36.44	
	17:00	134.40	123.01	5.66	5.74	1	1	1				1		1			1	1				1	1	1	33.70	38.60	
	18:00	137.96	132.58	4.84	0.54	1	1	1				1		1			1	1				1	1	1	29.36	41.23	
	19:00	143.49	139.51	3.98	0.00	1	1	1				1		1			1	1				1	1	1	34.89	43.05	
	20:00	139.02	135.66	3.36	0.00	1	1	1				1		1			1	1				1	1	1	38.70	41.71	
	21:00	127.38	124.58	2.79	0.00	1	1	1				1		1			1	1				1	1	1	36.14	38.21	
	22:00	113.74	111.28	2.45	0.00	1	1	1				1		1			1	1				1	1	1	29.46	26.14	
	23:00	102.01	100.34	1.67	0.00	1		1				1		1			1	1				1	1	1	22.94	28.41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης