

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, October 15, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Thursday, October 15, 2026	00:00	87.25	81.01	6.23	0.00	1	1			1				1		1		1					1	1	27.70	24.25
	01:00	81.55	75.10	6.45	0.00	1	1							1		1		1					1	1	24.82	23.55
	02:00	78.49	68.87	9.63	0.00	1	1							1		1		1					1	1	25.83	20.49
	03:00	76.50	68.11	8.39	0.00	1	1							1		1		1					1	1	27.07	22.95
	04:00	77.18	70.84	6.35	0.00	1	1							1		1		1					1	1	27.61	23.15
	05:00	82.48	73.92	8.56	0.00	1	1							1		1		1					1	1	32.25	24.74
	06:00	92.55	78.52	14.03	0.00	1	1							1		1		1					1	1	36.47	27.76
	07:00	106.61	83.44	22.50	0.66	1	1							1		1		1					1	1	43.16	31.78
	08:00	120.87	89.88	25.00	5.99	1	1							1		1		1					1	1	48.17	34.46
	09:00	128.87	100.08	15.96	12.83	1	1							1		1		1				1	1	1	42.35	34.81
	10:00	131.10	99.50	14.10	17.50	1	1							1		1		1				1	1	1	47.98	34.08
	11:00	130.10	93.68	16.76	19.65	1	1							1		1		1				1	1	1	46.37	33.13
	12:00	130.97	92.43	17.59	20.95	1	1							1		1		1				1	1	1	45.91	33.01
	13:00	132.25	91.90	19.98	20.38	1	1							1		1		1				1	1	1	47.31	33.56
	14:00	129.84	87.29	23.97	18.57	1	1							1		1		1				1	1	1	47.50	33.38
	15:00	123.55	82.45	25.39	15.70	1	1							1		1		1				1	1	1	44.08	32.35
	16:00	122.77	87.44	23.96	11.37	1	1							1		1		1				1	1	1	47.25	33.42
	17:00	125.69	96.04	25.28	4.36	1	1							1		1		1				1	1	1	48.55	36.40
	18:00	131.55	110.41	20.94	0.20	1	1	1						1		1		1				1	1	1	48.55	39.40
	19:00	137.80	111.15	26.65	0.00	1	1	1						1		1		1				1	1	1	48.55	41.34
	20:00	133.83	103.36	30.48	0.00	1	1	1						1		1		1				1	1	1	48.55	40.15
	21:00	122.42	97.00	25.42	0.00		1	1						1		1		1				1	1	1	48.11	36.73
	22:00	108.13	93.73	14.40	0.00		1	1						1		1		1				1	1	1	42.75	32.44
	23:00	97.20	87.70	9.50	0.00		1	1						1		1		1				1	1	1	33.35	29.16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης