

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, October 16, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
								DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Friday, October 16, 2026			00:00	88.83	79.04	9.79	0.00			1	1								1						1	1	30.57	26.65	
			01:00	84.06	68.70	15.36	0.00			1	1								1						1	1	30.53	25.22	
			02:00	81.06	62.81	18.25	0.00			1	1								1						1	1	36.54	24.32	
			03:00	79.20	60.17	19.04	0.00			1	1								1						1	1	34.36	23.76	
			04:00	79.56	60.28	19.27	0.00			1	1								1						1	1	35.95	23.87	
			05:00	84.83	64.46	20.37	0.00			1	1								1						1	1	38.68	25.45	
			06:00	94.09	75.13	18.95	0.00			1	1								1						1	1	35.87	28.23	
			07:00	108.92	86.78	21.58	0.56			1	1								1						1	1	1	43.24	32.51
			08:00	120.16	92.02	22.64	5.50			1	1								1						1	1	1	47.55	34.40
			09:00	127.74	98.26	18.94	10.54			1	1								1						1	1	1	48.55	35.16
			10:00	131.46	93.27	23.72	14.47			1	1								1						1	1	1	48.55	35.10
			11:00	130.92	87.36	24.05	19.51			1	1								1						1	1	1	47.98	33.42
			12:00	130.58	87.43	23.08	20.07			1	1								1						1	1	1	48.55	33.15
			13:00	130.85	87.06	26.73	17.06			1	1								1						1	1	1	48.55	34.14
			14:00	128.45	87.23	26.45	14.77			1	1								1						1	1	1	48.55	34.10
			15:00	125.08	85.49	28.39	11.21			1	1								1						1	1	1	48.55	34.16
			16:00	122.52	83.26	29.17	10.09			1	1								1						1	1	1	48.55	33.73
			17:00	125.14	93.09	29.07	2.98			1	1								1						1	1	1	48.55	36.65
			18:00	131.89	99.84	31.93	0.11			1	1								1						1	1	1	48.55	39.53
			19:00	136.17	103.36	32.81	0.00			1	1								1						1	1	1	48.55	40.85
			20:00	132.04	96.54	35.51	0.00			1	1								1						1	1	1	48.55	39.61
			21:00	121.77	84.42	37.35	0.00			1	1								1						1	1	1	48.55	36.53
			22:00	107.58	77.45	30.12	0.00			1	1								1						1	1	1	45.45	32.27
			23:00	97.68	70.45	27.23	0.00			1	1								1						1	1	1	41.35	29.30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης