

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, October 17, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
00:00	89.72	64.03	25.69	0.00		1	1										1						1	1	39.50	26.92	
01:00	83.49	61.18	22.30	0.00		1	1										1							1	34.21	25.05	
02:00	80.05	60.37	19.68	0.00		1	1										1							1	30.46	24.02	
03:00	79.39	65.83	13.56	0.00		1	1										1							1	29.75	23.82	
04:00	78.09	69.16	8.93	0.00		1	1										1							1	28.45	23.43	
05:00	82.94	77.59	5.35	0.00		1	1										1							1	1	28.00	24.88
06:00	91.12	89.80	1.32	0.00		1	1										1							1	1	34.45	27.33
07:00	102.12	100.05	1.64	0.43		1	1			1							1							1	1	40.80	30.51
08:00	112.90	103.32	7.85	1.73	1	1	1			1							1							1	1	40.73	33.35
09:00	122.38	109.91	11.02	1.45	1	1	1			1							1							1	1	37.72	36.28
10:00	131.21	117.94	12.14	1.13	1	1	1			1							1							1	1	25.14	39.02
11:00	133.45	113.11	17.74	2.59	1	1	1			1	7.4						1							1	1	21.80	39.26
12:00	135.28	109.47	19.44	6.37	1	1	1			1							1							1	1	19.00	38.67
13:00	133.79	103.96	19.41	10.43	1	1	1			1							1							1	1	19.10	37.01
14:00	130.40	101.55	18.16	10.70	1	1	1			1							1							1	1	19.14	35.91
15:00	124.02	90.53	24.69	8.80	1	1	1			1							1							1	1	29.13	34.57
16:00	121.58	84.35	31.78	5.45	1	1	1			1							1							1	1	37.26	34.84
17:00	122.93	88.23	32.46	2.24	1	1	1			1							1							1	1	41.52	36.21
18:00	129.13	92.54	36.48	0.11	1	1	1			1							1							1	1	48.55	38.71
19:00	135.23	98.40	36.83	0.00	1	1	1			1							1							1	1	48.55	40.57
20:00	129.51	101.73	27.77	0.00	1	1	1			1							1							1	1	42.10	38.85
21:00	118.79	97.77	21.02	0.00	1	1	1			1							1			1				1	1	36.85	35.64
22:00	106.23	89.71	16.51	0.00	1	1				1							1			1				1	1	37.95	31.87
23:00	96.43	83.59	12.84	0.00	1	1				1							1			1				1	1	34.30	28.93

Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης