| ΗΣ ΡΟΔΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | Sunday, October 18, 2026 |
|---|---|---|

| | | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 22.00 | 18.00 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW) | | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | ΑΕΡ 1 | ΑΕΡ 2 | ΑΕΡ 3 | ΑΕΡ 4 | ΑΕΡ 5 | ΑΕΡ 6 | ΑΕΡ 7 | ΑΕΡ 8 | ΦΟΡΤΗΑ HZ | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Sunday, October 18, 2026 | 00:00 | 88.87 | 76.00 | 12.87 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 33.07 | 26.66 |
| | 01:00 | 83.18 | 70.50 | 12.69 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 29.09 | 24.96 |
| | 02:00 | 78.57 | 63.82 | 14.75 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 30.32 | 23.57 |
| | 03:00 | 76.60 | 62.35 | 14.25 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 29.91 | 22.98 |
| | 04:00 | 76.42 | 65.83 | 10.60 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 28.92 | 22.93 |
| | 05:00 | 80.85 | 68.79 | 12.06 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 32.45 | 24.26 |
| | 06:00 | 88.16 | 77.67 | 10.48 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 32.74 | 26.45 |
| | 07:00 | 97.07 | 87.05 | 9.35 | 0.67 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 38.30 | 28.92 |
| | 08:00 | 106.65 | 91.09 | 9.16 | 6.39 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 39.57 | 30.08 |
| | 09:00 | 115.32 | 92.57 | 9.17 | 13.59 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 43.06 | 30.52 |
| | 10:00 | 118.00 | 88.28 | 11.25 | 18.47 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 42.67 | 29.86 |
| | 11:00 | 115.73 | 82.98 | 11.45 | 21.31 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 37.14 | 28.33 |
| | 12:00 | 118.95 | 84.31 | 11.98 | 22.66 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 41.00 | 28.89 |
| | 13:00 | 119.14 | 83.57 | 13.10 | 22.47 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 41.12 | 29.00 |
| | 14:00 | 115.99 | 81.08 | 14.28 | 20.63 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 40.15 | 28.61 |
| | 15:00 | 111.21 | 79.88 | 13.88 | 17.45 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 38.27 | 28.13 |
| | 16:00 | 109.62 | 84.66 | 12.58 | 12.38 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 42.11 | 29.17 |
| | 17:00 | 112.71 | 94.24 | 13.77 | 4.71 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 44.44 | 32.40 |
| | 18:00 | 121.48 | 104.84 | 16.49 | 0.15 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 48.05 | 36.40 |
| | 19:00 | 127.92 | 109.88 | 18.04 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 38.37 |
| | 20:00 | 122.85 | 104.68 | 18.17 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 48.54 | 36.86 |
| | 21:00 | 114.80 | 94.14 | 20.67 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 46.55 | 34.44 |
| | 22:00 | 103.35 | 86.60 | 16.76 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 41.11 | 31.01 |
| | 23:00 | 92.59 | 74.31 | 18.28 | 0.00 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 40.60 | 27.78 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης