

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, October 23, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
H Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Friday, October 23, 2026	00:00	83.73	82.09	1.64	0.00		1								1		1	1					1	1	33.21	25.12	
	01:00	78.35	75.25	3.10	0.00		1								1		1	1					1	1	30.87	23.50	
	02:00	75.45	71.75	3.70	0.00		1								1		1	1					1	1	30.18	22.63	
	03:00	73.72	69.45	4.27	0.00		1								1		1	1					1	1	29.71	22.12	
	04:00	74.89	69.50	5.39	0.00		1								1		1	1					1	1	30.05	22.47	
	05:00	80.02	74.97	5.05	0.00		1								1		1	1					1	1	31.99	24.01	
	06:00	89.50	86.07	3.43	0.00		1								1		1	1					1	1	35.74	26.85	
	07:00	102.49	98.85	3.41	0.24		1	1							1		1	1					1	1	1	39.34	30.68
	08:00	113.62	106.78	3.48	3.36		1	1							1		1	1					1	1	1	45.22	33.08
	09:00	122.11	112.45	2.31	7.34		1	1							1		1	1					1	1	1	48.29	34.43
	10:00	125.58	111.57	1.48	12.52		1	1							1	1	1	1					1	1	1	40.50	33.92
	11:00	125.53	109.64	1.79	14.09		1	1							1		1	1					1	1	1	38.79	33.43
	12:00	125.72	110.38	1.53	13.81		1	1							1		1	1					1	1	1	42.29	33.57
	13:00	126.39	111.04	1.65	13.70		1	1							1		1	1					1	1	1	43.12	33.81
	14:00	124.51	111.76	1.57	11.18		1	1							1		1	1					1	1	1	43.74	34.00
	15:00	120.54	112.05	1.03	7.45		1	1							1		1	1					1	1	1	43.38	33.93
	16:00	118.58	113.37	1.31	3.90		1	1							1		1	1					1	1	1	44.99	34.40
	17:00	121.73	118.79	1.45	1.49		1	1							1		1	1					1	1	1	48.22	36.07
	18:00	127.48	125.79	1.64	0.05		1	1							1	1	1	1					1	1	1	48.55	38.23
	19:00	130.05	128.57	1.48	0.00		1	1							1	1	1	1					1	1	1	48.55	39.01
	20:00	124.49	122.87	1.62	0.00		1	1							1	1	1	1					1	1	1	48.54	37.35
	21:00	114.39	113.03	1.37	0.00		1	1							1		1	1					1	1	1	44.44	34.32
	22:00	102.26	101.22	1.04	0.00		1	1							1		1	1					1	1	1	36.07	30.66
	23:00	92.77	91.05	1.72	0.00			1							1		1	1					1	1	1	37.26	27.83

Περικοπή Α/Π λόγω μεταγωγής του server scada.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης