

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, September 29, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
H Α Π Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Tuesday, September 29, 2026	00:00	101.86	70.49	31.37	0.00	1	1					1						1	1		1				43.50	30.56	
	01:00	94.46	62.47	31.99	0.00	1	1					1						1	1		1				40.01	28.34	
	02:00	90.84	55.86	34.98	0.00	1	1					1						1			1				39.74	27.25	
	03:00	88.35	57.60	30.74	0.00	1	1					1						1			1				38.54	26.50	
	04:00	88.38	58.89	29.49	0.00	1	1					1						1			1				39.52	26.51	
	05:00	93.39	62.46	30.93	0.00	1	1					1						1			1				39.99	28.02	
	06:00	102.88	71.48	31.41	0.00	1	1					1						1			1			1	42.34	30.86	
	07:00	117.19	85.92	29.99	1.28	1	1					1						1	1		1			1	47.32	34.77	
	08:00	131.17	94.24	29.56	7.38	1	1					1						1	1		1			1	46.12	37.14	
	09:00	141.61	104.31	23.45	13.85	1	1					1				1		1	1		1			1	47.96	38.33	
	10:00	144.92	105.78	20.81	18.32	1	1					1					1	1	1		1			1	43.75	37.98	
	11:00	144.47	101.49	21.90	21.08	1	1					1				1		1	1		1			1	48.55	37.02	
	12:00	145.19	100.79	22.09	22.31	1	1					1				1		1	1		1			1	48.55	36.86	
	13:00	147.90	103.94	21.74	22.22	1	1					1				1		1	1		1			1	48.55	37.70	
	14:00	144.66	108.21	15.65	20.80	1	1					1			1	1		1	1		1		1	1	39.58	37.16	
	15:00	140.06	97.90	24.23	17.94	1	1					1			1			1			1			1	48.55	36.64	
	16:00	137.85	100.27	24.07	13.52	1	1					1			1			1			1		1	1	48.55	37.30	
	17:00	140.42	109.21	24.14	7.08	1	1					1			1			1	1		1			1	48.55	40.00	
	18:00	144.48	116.23	27.28	0.97	1	1					1			1			1	1		1		1	1	48.55	43.05	
	19:00	151.69	124.91	26.78	0.00	1	1					1			1	1		1	1		1		1	1	48.35	45.51	
	20:00	147.63	127.42	20.21	0.00	1	1					1			1	1		1	1		1		1	1	48.55	44.29	
	21:00	135.06	121.83	13.23	0.00	1	1					1			1	1		1	1		1		1	1	48.55	40.52	
	22:00	121.13	105.80	15.32	0.00	1	1					1			1			1	1		1		1	1	47.82	36.34	
	23:00	110.30	92.56	17.74	0.00	1	1					1						1	1		1		1	1	41.35	33.09	

Περικοπή Α/Π ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ λόγω προγραμματισμένης διακοπής απο 8:13 έως 15:00.
Περικοπή Α/Π απο 14:20 έως 15:00 λόγω αλλαγής του SERVER.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης