ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας			Saturday, October 10, 2026																					
						Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Saturday, October 10, 2026	00:00	94.13	88.09	6.05	0.00	1	1							1					1			1	1	1	27.93	28.24
	01:00	88.78	83.86	4.92	0.00	1	1							1					1			1	1	1	23.19	26.63
	02:00	85.51	80.73	4.79	0.00	1	1							1					1			1	1	1	19.90	23.71
	03:00	83.97	78.76	5.21	0.00	1	1							1					1			1	1	1	18.63	22.17
	04:00	83.86	82.12	1.74	0.00	1	1							1					1			1	1	1	18.22	22.06
	05:00	88.38	87.12	1.26	0.00	1	1							1					1			1	1	1	22.43	26.51
	06:00	96.15	95.87	0.29	0.00	1	1							1		1			1			1	1	1	30.29	28.85
	07:00	107.54	106.50	0.14	0.90	1	1							1		1			1			1	1	1	38.05	31.99
	08:00	120.59	113.91	0.05	6.62	1	1							1	1	1			1			1	1	1	38.70	34.19
	09:00	128.45	115.27	0.21	12.96	1	1		1					1	1	1			1			1	1	1	38.70	34.64
	10:00	136.99	118.82	0.56	17.61	1	1		1						1	1			1			1	1	1	38.70	35.81
	11:00	136.81	115.41	1.11	20.30	1	1	1							1	1			1			1	1	1	38.64	34.95
	12:00	138.12	114.97	1.67	21.49	1	1	1							1	1			1			1	1	1	38.70	34.99
	13:00	140.85	117.46	1.90	21.49	1	1	1							1	1			1			1	1	1	38.70	35.81
	14:00	138.93	116.23	2.61	20.09	1	1	1							1	1			1			1	1	1	38.70	35.65
	15:00	133.82	113.31	3.38	17.13	1	1	1							1	1			1			1	1	1	38.70	35.01
	16:00	131.37	115.37	3.64	12.36	1	1	1							1	1			1			1	1	1	38.70	35.70
	17:00	131.45	124.35	2.00	5.10	1	1	1		1					1	1			1			1	1	1	38.70	37.91
	18:00	136.70	135.56	0.75	0.39	1	1	1		1					1	1			1			1	1	1	38.70	40.89
	19:00	140.96	140.33	0.63	0.00	1	1	1		1	1				1	1			1			1	1	1	38.70	42.29
	20:00	133.94	133.29	0.65	0.00	1	1	1		1	1				1	1			1			1	1	1	38.70	40.18
	21:00	123.47	122.70	0.77	0.00	1	1	1		1					1	1			1			1	1	1	38.70	37.04
	22:00	111.71	110.97	0.74	0.00	1	1	1		1					1	1			1			1	1	1	37.73	31.51
	23:00	102.15	101.45	0.70	0.00	1		1		1					1	1			1			1	1	1	37.27	30.64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης