

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, October 12, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
Monday, October 12, 2026	00:00	93.09	92.48	0.61	0.00		1	1							1				1				1	1	1	27.51	27.93	
	01:00	88.11	87.31	0.80	0.00		1	1							1				1				1	1	1	22.32	26.31	
	02:00	85.00	83.55	1.44	0.00		1	1							1				1				1	1	1	19.21	23.19	
	03:00	83.33	80.96	2.37	0.00		1	1							1				1				1	1	1	17.40	21.53	
	04:00	83.70	80.51	3.19	0.00		1	1							1				1				1	1	1	17.65	21.90	
	05:00	88.64	85.94	2.69	0.00		1	1							1				1				1	1	1	22.79	26.59	
	06:00	98.11	94.74	3.37	0.00		1	1							1				1				1	1	1	31.96	29.43	
	07:00	112.57	109.37	2.73	0.46		1	1							1				1				1	1	1	44.37	33.63	
	08:00	124.40	118.23	1.71	4.45		1	1							1		1	1	1				1	1	1	48.29	35.98	
	09:00	135.92	124.53	0.79	10.60	1	1	1							1		1	1	1				1	1	1	43.35	36.72	
	10:00	139.86	126.09	1.47	12.30	1	1	1							1				1				1	1	1	47.21	38.27	
	11:00	132.72	119.95	3.22	9.55	1	1	1		1					1		1	1	1				1	1	1	37.88	36.95	
	12:00	128.50	109.88	4.12	14.49	1	1	1		1	1				1				1				1	1	1	23.53	25.20	
	13:00	139.05	117.62	4.24	17.20	1	1	1		1	1				1		1	1	1				1	1	1	31.26	33.05	
	14:00	137.72	117.31	2.40	18.00	1	1	1		1	1				1		1	1	1				1	1	1	31.65	30.92	
	15:00	131.34	114.01	2.17	15.17	1	1	1		1					1		1	1	1				1	1	1	37.22	34.85	
	16:00	129.73	115.90	2.87	10.96	1	1	1		1					1		1	1	1				1	1	1	41.01	35.63	
	17:00	131.01	123.55	2.39	5.07	1	1	1		1					1		1	1	1				1	1	1	46.80	37.78	
	18:00	136.41	134.04	2.08	0.28	1	1	1		1					1		1	1	1		1		1	1	1	48.47	40.84	
	19:00	142.20	139.23	2.97	0.00	1	1	1		1					1		1	1	1		1		1	1	1	48.55	42.66	
	20:00	137.15	134.69	2.45	0.00	1	1	1		1					1		1	1	1		1		1	1	1	48.55	41.14	
	21:00	125.55	123.96	1.59	0.00	1	1	1		1					1		1	1	1		1		1	1	1	44.21	37.66	
	22:00	111.84	110.23	1.60	0.00	1	1	1							1		1	1	1		1		1	1	1	36.86	33.04	
	23:00	101.28	99.28	2.01	0.00	1	1								1		1	1	1		1		1	1	1	37.26	30.39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης