

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
Η Ρ Α Ν Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	11,47	7,45	4,02	1			1			4,04	4,04
	01:00	10,79	7,30	3,49	1			1			3,54	3,54
	02:00	10,43	7,46	2,97	1			1			3,16	3,16
	03:00	10,25	7,58	2,68	1			1			2,98	2,98
	04:00	10,20	7,43	2,77	1			1			2,92	2,93
	05:00	10,52	7,50	3,02	1			1			3,23	3,24
	06:00	11,75	7,96	3,79	1			1			4,10	4,11
	07:00	13,36	9,02	4,34	1			1			4,74	4,74
	08:00	14,68	10,02	4,66	1			1			5,10	5,14
	09:00	14,89	9,88	5,01	1	1					5,26	5,26
	10:00	14,17	9,52	4,65	1	1					4,89	4,96
	11:00	13,89	9,97	3,92	1	1					4,20	4,86
	12:00	13,88	10,00	3,88	1	1					4,20	4,86
	13:00	13,96	9,96	4,01	1	1					4,20	4,89
	14:00	13,44	9,35	4,09	1	1					4,20	4,70
	15:00	12,53	8,66	3,87	1		1				4,06	4,28
	16:00	12,72	9,60	3,11	1		1				3,17	4,45
	17:00	14,09	10,41	3,68	1		1				3,79	4,93
	18:00	15,92	10,35	5,57	1				1		5,55	5,57
	19:00	17,82	11,63	6,18	1				1		6,23	6,24
	20:00	17,63	12,02	5,61	1		1		1		6,15	6,17
	21:00	16,28	10,64	5,64	1		1		1		5,70	5,70
	22:00	14,33	9,33	5,01	1				1		5,04	5,04
	23:00	12,79	8,30	4,49	1				1		4,49	4,49

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης