

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	11,38	9,62	1,75					1	1	2,11	2,11
	01:00	10,76	9,52	1,24					1	1	1,52	1,52
	02:00	10,26	8,91	1,35					1	1	1,74	1,74
	03:00	9,99	7,89	2,09			1		1		2,71	2,71
	04:00	10,08	7,76	2,32			1		1		2,80	2,80
	05:00	10,21	7,57	2,64			1		1		2,93	2,93
	06:00	11,55	7,80	3,75			1		1		4,06	4,06
	07:00	13,25	8,98	4,27			1		1		4,66	4,66
	08:00	14,19	9,73	4,45			1		1		4,92	4,97
	09:00	13,99	10,10	3,89		1			1		4,90	4,90
	10:00	13,54	9,87	3,67		1			1		4,75	4,75
	11:00	12,89	8,96	3,92		1			1		4,52	4,52
	12:00	12,95	9,21	3,74		1			1		4,54	4,54
	13:00	13,42	9,72	3,69		1			1		4,68	4,70
	14:00	13,00	9,02	3,98		1			1		4,57	4,57
	15:00	12,12	8,09	4,03		1			1		4,25	4,25
	16:00	12,37	8,18	4,20		1			1		4,33	4,33
	17:00	13,55	9,17	4,38		1			1		4,73	4,74
	18:00	15,14	10,45	4,69		1			1		5,27	5,30
	19:00	17,37	12,13	5,24	1	1			1		5,99	5,99
	20:00	17,16	11,88	5,28	1	1			1		5,88	5,88
	21:00	15,52	10,57	4,95		1	1				5,44	5,44
	22:00	13,66	9,53	4,13		1	1				4,75	4,78
	23:00	12,15	8,52	3,64			1		1		4,07	4,25

Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης