| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 10,500 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 | 00:00 | 10,81 | 10,81 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1,53 | 1,53 |
| | 01:00 | 10,16 | 10,16 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 0,87 | 0,87 |
| | 02:00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 0,59 | 0,61 |
| | 03:00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 0,45 | 0,46 |
| | 04:00 | 9,73 | 9,73 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 0,40 | 0,44 |
| | 05:00 | 10,19 | 10,19 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 0,88 | 0,90 |
| | 06:00 | 11,23 | 11,22 | 0,01 | | | | 1 | | 1 | 1,90 | 1,94 |
| | 07:00 | 12,90 | 12,90 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 3,74 | 3,74 |
| | 08:00 | 14,06 | 14,05 | 0,01 | | | | 1 | | 1 | 5,41 | 5,41 |
| | 09:00 | 14,58 | 14,44 | 0,14 | | | | 1 | 1 | 1 | 2,82 | 2,82 |
| | 10:00 | 15,13 | 14,76 | 0,37 | | | | 1 | 1 | 1 | 2,88 | 2,88 |
| | 11:00 | 14,24 | 13,22 | 1,02 | | | | 1 | 1 | 1 | 1,87 | 1,87 |
| | 12:00 | 14,47 | 12,65 | 1,82 | | | | 1 | 1 | 1 | 2,02 | 2,03 |
| | 13:00 | 15,02 | 13,53 | 1,49 | | | | 1 | 1 | 1 | 2,67 | 2,67 |
| | 14:00 | 14,32 | 12,67 | 1,65 | | | | 1 | 1 | 1 | 1,95 | 1,95 |
| | 15:00 | 14,26 | 12,61 | 1,65 | | | | 1 | 1 | 1 | 1,91 | 1,91 |
| | 16:00 | 14,40 | 13,19 | 1,21 | | | | 1 | 1 | 1 | 1,98 | 1,98 |
| | 17:00 | 14,48 | 13,15 | 1,33 | | | | 1 | 1 | 1 | 2,04 | 2,04 |
| | 18:00 | 15,95 | 12,83 | 3,11 | | | | 1 | 1 | 1 | 3,54 | 3,54 |
| | 19:00 | 17,31 | 12,30 | 5,02 | | | | 1 | 1 | 1 | 4,75 | 4,87 |
| | 20:00 | 16,96 | 12,73 | 4,23 | | | | 1 | 1 | 1 | 4,11 | 4,52 |
| | 21:00 | 15,73 | 13,73 | 2,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 2,14 | 3,29 |
| | 22:00 | 13,68 | 11,56 | 2,12 | | | | 1 | | 1 | 2,11 | 4,39 |
| | 23:00 | 12,04 | 9,95 | 2,09 | | | | 1 | | 1 | 2,05 | 2,75 |

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης