ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	10,91	9,86	1,05				1		1	1,66	1,66
	01:00	10,37	9,60	0,76				1		1	1,50	1,50
	02:00	9,89	9,27	0,61				1		1	1,09	1,09
	03:00	9,72	9,64	0,08				1		1	0,49	0,49
	04:00	9,64	9,48	0,16				1		1	0,38	0,38
	05:00	9,91	9,37	0,54				1		1	0,70	0,70
	06:00	10,95	9,74	1,21				1		1	1,88	1,88
	07:00	12,37	11,87	0,51				1		1	3,44	3,44
	08:00	14,40	14,28	0,13				1	1	1	3,16	3,16
	09:00	15,87	15,58	0,29				1	1	1	3,80	3,80
	10:00	16,28	16,18	0,10				1	1	1	4,23	4,23
	11:00	16,07	16,07	0,00				1	1	1	4,02	4,02
	12:00	15,99	15,74	0,25				1	1	1	3,95	3,95
	13:00	15,93	15,84	0,09				1	1	1	3,89	3,89
	14:00	15,43	14,92	0,52				1	1	1	3,40	3,40
	15:00	14,23	13,99	0,23				1	1	1	2,01	2,01
	16:00	13,65	13,22	0,43				1	1	1	1,33	1,33
	17:00	14,68	14,30	0,38				1	1	1	2,41	2,41
	18:00	16,29	15,60	0,70				1	1	1	4,25	4,25
	19:00	18,05	14,91	3,14				1	1	1	5,67	5,67
	20:00	17,71	13,66	4,04				1	1	1	4,92	5,27
	21:00	16,24	12,81	3,43				1	1	1	3,49	3,80
	22:00	14,27	12,35	1,92				1	1	1	1,95	1,95
	23:00	12,31	8,71	3,60				1	1		4,19	4,31

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης