

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	11,15	7,29	3,86				1	1		3,98	3,98
	01:00	10,31	6,85	3,46				1	1		3,61	3,61
	02:00	9,95	6,53	3,41				1	1		3,48	3,48
	03:00	9,73	6,38	3,35				1	1		3,39	3,41
	04:00	9,70	6,42	3,28				1	1		3,37	3,40
	05:00	10,21	6,86	3,34				1	1		3,56	3,57
	06:00	11,22	7,21	4,02				1	1		4,06	4,06
	07:00	12,73	8,70	4,04				1	1		4,44	4,46
	08:00	13,31	9,30	4,01	1			1			4,65	4,66
	09:00	14,02	9,89	4,14	1			1			4,90	4,91
	10:00	13,15	8,96	4,18	1			1			4,61	4,61
	11:00	12,33	8,48	3,85	1			1			4,32	4,32
	12:00	13,14	8,96	4,18	1			1			4,60	4,60
	13:00	13,30	8,81	4,49	1			1			3,53	4,66
	14:00	13,17	8,91	4,26	1			1			4,67	4,67
	15:00	11,70	7,88	3,82	1			1			4,11	4,11
	16:00	11,86	7,79	4,07	1			1			4,14	4,15
	17:00	13,18	8,56	4,62	1			1			4,61	4,61
	18:00	15,56	10,17	5,38	1			1			5,41	5,44
	19:00	17,03	11,16	5,87				1		1	5,96	5,96
	20:00	16,81	10,86	5,94				1		1	5,95	5,95
	21:00	15,66	10,65	5,01				1		1	5,50	5,50
	22:00	14,13	10,19	3,94				1		1	4,79	4,84
	23:00	12,52	10,12	2,40				1		1	3,27	3,27

Στο διάστημα 13:30 ως 14:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης