

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026	00:00	11,16	11,16	0,00					1	1	1,90	1,90
	01:00	10,46	10,46	0,00					1	1	1,16	1,17
	02:00	9,98	9,98	0,00					1	1	0,68	0,69
	03:00	9,70	9,70	0,00					1	1	0,39	0,41
	04:00	9,56	9,56	0,00					1	1	0,24	0,27
	05:00	10,08	10,08	0,00					1	1	0,73	0,79
	06:00	11,20	11,17	0,04					1	1	1,87	1,91
	07:00	12,58	11,81	0,77					1	1	3,25	3,29
	08:00	13,37	12,81	0,57					1	1	4,07	4,08
	09:00	12,84	11,93	0,91					1	1	3,55	3,55
	10:00	12,36	11,19	1,16					1	1	3,10	3,10
	11:00	11,94	10,82	1,13					1	1	2,68	2,68
	12:00	11,52	10,77	0,75					1	1	2,22	2,23
	13:00	11,52	10,44	1,08					1	1	2,22	2,23
	14:00	11,46	10,38	1,08					1	1	2,14	2,17
	15:00	11,09	10,07	1,01					1	1	1,79	1,80
	16:00	11,48	10,05	1,43					1	1	2,20	2,20
	17:00	12,70	10,91	1,79					1	1	3,36	3,41
	18:00	15,16	13,56	1,61				1	1	1	4,16	4,16
	19:00	17,03	15,19	1,84				1	1	1	4,57	4,59
	20:00	17,07	15,40	1,67				1	1	1	4,64	4,64
	21:00	15,95	13,90	2,05				1	1	1	3,55	3,55
	22:00	14,46	12,21	2,26				1	1	1	3,30	3,30
	23:00	12,73	11,30	1,43				1	1	1	2,23	2,23

Κατά το διάστημα 22:15 με 22:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11 . Κατά το διάστημα 22:55 με 23:45 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης