

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
Η Ε Σ Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026	00:00	10,90	9,74	1,16		1		1	1		2,23	2,23
	01:00	9,95	8,66	1,29		1		1			2,67	2,67
	02:00	9,74	8,51	1,23		1		1			2,46	2,46
	03:00	9,48	8,67	0,81		1		1			2,21	2,21
	04:00	9,49	8,47	1,02		1		1			2,21	2,22
	05:00	9,53	9,03	0,50		1		1			2,21	2,26
	06:00	11,14	10,49	0,65				1		1	2,66	2,66
	07:00	12,63	11,78	0,85				1		1	3,31	3,34
	08:00	13,39	12,29	1,11				1		1	4,11	4,11
	09:00	13,14	11,90	1,23				1		1	3,89	3,89
	10:00	12,32	11,00	1,32				1		1	3,05	3,05
	11:00	11,68	10,71	0,96				1		1	2,41	2,41
	12:00	11,70	10,88	0,82				1		1	2,39	2,41
	13:00	12,02	11,26	0,76				1		1	2,72	2,73
	14:00	11,48	10,70	0,78				1		1	2,19	2,19
	15:00	10,80	10,07	0,73				1		1	1,42	1,51
	16:00	11,13	9,97	1,16				1		1	1,83	1,84
	17:00	12,47	11,05	1,43				1		1	3,14	3,18
	18:00	14,89	13,79	1,10				1	1	1	3,92	3,92
	19:00	16,40	15,46	0,94				1	1	1	3,94	3,96
	20:00	16,61	15,64	0,96				1	1	1	4,19	4,19
	21:00	15,68	14,46	1,22				1	1	1	3,29	3,29
	22:00	14,07	13,44	0,63				1	1	1	1,56	1,63
	23:00	12,27	11,58	0,70		1		1	1		1,38	1,85

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης