ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026	00:00	10,39	9,52	0,87		1		1			2,76	3,12
	01:00	9,51	8,66	0,85		1		1			2,35	2,35
	02:00	9,11	8,08	1,02		1		1			1,91	1,91
	03:00	8,94	8,30	0,64		1		1			1,74	1,74
	04:00	9,12	8,71	0,41		1		1			1,92	1,92
	05:00	9,33	8,80	0,53		1		1			2,13	2,13
	06:00	10,57	10,08	0,49		1		1			2,77	3,29
	07:00	11,95	11,43	0,52				1		1	2,73	2,73
	08:00	12,71	12,22	0,49				1		1	3,57	3,57
	09:00	12,93	12,51	0,42				1		1	3,80	3,80
	10:00	12,48	11,93	0,55				1		1	3,34	3,34
	11:00	12,40	11,95	0,45				1		1	3,24	3,24
	12:00	13,16	13,03	0,13				1		1	3,99	3,99
	13:00	12,58	12,14	0,44				1		1	3,46	3,46
	14:00	11,84	11,54	0,30				1		1	2,71	2,71
	15:00	11,28	11,05	0,23				1		1	2,09	2,09
	16:00	11,93	11,73	0,20				1		1	2,80	2,80
	17:00	12,55	12,49	0,06				1		1	3,41	3,41
	18:00	14,32	14,32	0,00		1		1		1	3,68	3,68
	19:00	15,74	15,74	0,00		1		1		1	2,43	2,43
	20:00	15,45	15,42	0,03		1		1		1	2,16	2,16
	21:00	14,32	14,28	0,03		1		1		1	2,62	2,62
	22:00	13,06	13,04	0,02				1		1	4,09	4,09
	23:00	11,70	11,68	0,01				1		1	2,58	2,58

Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας απο τις 13:10 και έπειτα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης