

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
Η Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026	00:00	10,45	9,96	0,49		1		1			3,00	3,17
	01:00	9,59	9,17	0,42		1		1			2,45	2,45
	02:00	9,18	8,92	0,26		1		1			2,04	2,04
	03:00	9,05	8,86	0,18		1		1			1,88	1,88
	04:00	8,77	8,76	0,02		1		1			1,57	1,57
	05:00	9,06	9,05	0,01		1		1			1,88	1,88
	06:00	9,46	9,45	0,01		1		1			2,30	2,30
	07:00	10,52	10,52	0,00		1		1		1	2,59	2,59
	08:00	11,32	11,32	0,00				1		1	2,10	2,10
	09:00	11,56	11,53	0,03				1		1	2,36	2,36
	10:00	11,53	11,45	0,09				1		1	2,36	2,36
	11:00	11,87	11,73	0,13				1		1	2,70	2,70
	12:00	12,00	11,85	0,15				1		1	2,86	2,86
	13:00	11,74	11,61	0,13				1		1	2,63	2,63
	14:00	11,15	10,99	0,16				1		1	2,00	2,00
	15:00	11,67	11,61	0,06				1		1	2,51	2,51
	16:00	11,90	11,88	0,02				1		1	2,74	2,74
	17:00	13,59	13,57	0,02				1		1	3,70	4,30
	18:00	15,07	14,97	0,11		1		1		1	1,75	1,75
	19:00	14,89	14,82	0,07		1		1		1	1,58	1,58
	20:00	14,40	14,20	0,19		1		1		1	2,40	2,40
	21:00	13,31	12,62	0,69				1		1	4,10	4,10
	22:00	12,05	11,15	0,90				1		1	2,96	2,96
	23:00	10,94	10,39	0,55				1		1	2,24	2,24

Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης