

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026	00:00	9,84	9,56	0,28		1		1			2,75	2,75
	01:00	9,26	8,58	0,67		1		1			2,11	2,11
	02:00	8,97	8,18	0,79		1		1			1,80	1,80
	03:00	8,87	8,38	0,49		1		1			1,69	1,69
	04:00	8,85	8,39	0,46		1		1			1,66	1,66
	05:00	9,31	8,04	1,27		1		1			2,14	2,14
	06:00	9,97	7,37	2,61		1		1			2,82	2,82
	07:00	11,57	7,78	3,78		1		1			4,26	4,26
	08:00	12,28	8,00	4,29		1		1			4,53	4,53
	09:00	12,74	8,40	4,35		1		1			4,74	4,74
	10:00	12,23	8,33	3,90		1		1			4,52	4,52
	11:00	14,23	10,93	3,30	1	1		1			5,15	5,15
	12:00	14,81	13,91	0,90		1				1	4,85	4,85
	13:00	15,04	14,46	0,59		1				1	5,48	5,48
	14:00	14,82	14,63	0,19		1				1	5,18	5,18
	15:00	14,66	14,57	0,09		1				1	4,94	4,94
	16:00	15,21	15,09	0,13		1		1		1	4,21	4,21
	17:00	15,90	15,90	0,00		1		1		1	2,58	2,58
	18:00	16,82	16,72	0,10		1		1		1	3,59	3,59
	19:00	16,46	16,41	0,05		1		1		1	3,19	3,19
	20:00	16,05	15,96	0,09		1		1		1	2,82	2,82
	21:00	14,82	14,64	0,17		1		1		1	1,54	1,54
	22:00	13,31	13,18	0,13				1		1	3,04	4,02
	23:00	11,44	11,40	0,04				1		1	2,33	2,33

Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης