

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500		
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026	00:00	10,26	10,13	0,13	1	1					2,13	2,13
	01:00	9,50	9,43	0,06	1	1					1,32	1,32
	02:00	9,14	8,91	0,23	1	1					0,94	0,94
	03:00	8,89	8,76	0,13	1	1					0,67	0,67
	04:00	8,93	8,80	0,13	1	1					0,69	0,69
	05:00	8,95	8,68	0,26	1	1					0,71	0,71
	06:00	9,43	9,12	0,31	1	1					1,20	1,20
	07:00	10,77	9,94	0,83	1	1					1,99	2,52
	08:00	12,98	11,23	1,75		1				1	2,79	2,79
	09:00	14,61	13,97	0,64		1				1	4,49	4,49
	10:00	15,07	14,19	0,88		1				1	5,02	5,02
	11:00	14,99	14,27	0,72		1				1	4,95	4,95
	12:00	14,91	14,45	0,46		1				1	4,81	4,81
	13:00	14,78	14,67	0,11		1				1	4,71	4,71
	14:00	13,60	13,56	0,03		1				1	3,48	3,48
	15:00	12,88	12,76	0,12		1				1	2,72	2,72
	16:00	13,26	12,96	0,30		1				1	3,09	3,09
	17:00	14,55	14,14	0,41		1				1	4,40	4,40
	18:00	15,85	15,43	0,42		1				1	5,72	5,72
	19:00	16,33	15,87	0,46		1		1		1	3,20	3,20
	20:00	15,87	15,43	0,44		1		1		1	2,56	2,56
	21:00	14,72	14,64	0,07		1		1		1	1,40	1,40
	22:00	13,36	13,30	0,07		1		1		1	0,57	0,57
	23:00	11,59	11,23	0,36				1		1	2,45	2,45

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Κατά το διάστημα 22:20 με 23:10, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης