

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	2,13	1,43	0,70			1						1			0,70	0,70
	01:00	1,99	1,29	0,69			1						1			0,69	0,69
	02:00	1,89	1,23	0,66			1						1			0,67	0,66
	03:00	1,85	1,20	0,65			1						1			0,65	0,65
	04:00	1,83	1,20	0,63			1						1			0,64	0,64
	05:00	1,84	1,20	0,65			1						1			0,65	0,64
	06:00	1,96	1,27	0,69			1						1			0,68	0,68
	07:00	2,21	1,44	0,77			1						1			0,77	0,77
	08:00	2,54	1,68	0,86			1					1	1			0,86	0,86
	09:00	2,75	1,80	0,94			1					1	1			0,96	0,96
	10:00	2,71	1,77	0,94			1					1	1			0,95	0,95
	11:00	2,67	1,76	0,91			1					1		1		0,92	0,91
	12:00	2,67	1,89	0,79			1					1		1		0,93	0,93
	13:00	2,64	1,77	0,88			1					1		1		0,93	0,92
	14:00	2,57	1,71	0,86			1					1		1		0,88	0,89
	15:00	2,48	1,69	0,79			1					1		1		0,81	0,80
	16:00	2,36	1,68	0,68			1					1		1		0,69	0,69
	17:00	2,57	1,70	0,87			1					1		1		0,86	0,87
	18:00	2,82	1,89	0,93			1					1		1		0,98	0,98
	19:00	3,10	2,28	0,82			1					1		1		1,08	1,08
	20:00	3,10	2,27	0,83			1					1		1		1,08	1,08
	21:00	2,86	2,29	0,57			1					1		1		1,01	1,00
	22:00	2,58	2,01	0,57			1					1		1		0,89	0,89
	23:00	2,27	1,95	0,32			1					1		1		0,61	0,60

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης