

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	14,81	12,70	2,10	1			1		2,14	2,07
	01:00	13,94	12,43	1,52	1			1		1,54	1,21
	02:00	13,42	12,69	0,73	1			1		1,22	1,22
	03:00	13,15	12,78	0,37	1			1		1,02	1,02
	04:00	13,25	12,78	0,47	1			1		1,12	1,12
	05:00	13,78	12,85	0,93	1			1		1,62	1,62
	06:00	15,39	13,44	1,95	1			1		2,75	2,65
	07:00	17,37	13,68	3,69	1			1		4,54	4,63
	08:00	18,79	13,54	5,25	1			1		5,73	6,05
	09:00	19,71	14,22	5,50	1			1		6,06	6,90
	10:00	19,63	13,78	5,85	1		1			6,62	6,87
	11:00	18,67	13,59	5,08	1		1			5,62	5,93
	12:00	18,26	13,48	4,78	1		1			5,25	5,52
	13:00	17,65	13,36	4,29	1		1			4,71	4,91
	14:00	17,13	13,03	4,10	1		1			4,13	4,39
	15:00	16,20	13,05	3,15	1		1			3,18	3,46
	16:00	16,72	13,07	3,65	1		1			3,68	3,98
	17:00	18,07	14,92	3,15	1		1			4,56	5,34
	18:00	19,68	17,17	2,51	1		1			5,23	6,89
	19:00	21,81	21,17	0,64	1		1		1	4,53	4,53
	20:00	22,53	22,37	0,17			1	1	1	3,76	3,76
	21:00	20,95	20,35	0,60			1	1		3,68	6,47
	22:00	18,45	17,85	0,61			1	1		3,68	3,98
	23:00	16,61	16,01	0,60	1		1			3,65	3,87

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 17:18 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 19:00 με 21:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον Α/Σ5.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση