

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	14,73	14,65	0,08		1		1		0,60	1,35
	01:00	13,72	13,64	0,07		1		1		0,60	0,34
	02:00	13,18	13,14	0,04		1		1		0,60	0,60
	03:00	13,04	13,02	0,02		1		1		0,60	0,60
	04:00	13,29	13,26	0,03		1		1		0,60	0,60
	05:00	13,77	13,73	0,03		1		1		0,60	0,39
	06:00	15,18	15,17	0,00		1		1		0,60	1,80
	07:00	16,87	16,86	0,01		1		1		0,60	3,49
	08:00	17,02	17,02	0,00		1		1		0,60	3,64
	09:00	16,93	16,93	0,00		1		1		0,06	3,55
	10:00	15,97	15,96	0,01		1		1		0,00	2,59
	11:00	15,30	15,29	0,01		1		1		0,00	1,92
	12:00	15,58	15,58	0,00		1		1		0,00	2,20
	13:00	15,70	15,32	0,38		1		1		0,41	2,32
	14:00	15,25	14,65	0,60		1		1		0,60	1,87
	15:00	14,91	14,31	0,60			1	1		0,60	0,43
	16:00	15,31	14,71	0,60			1	1		0,60	0,84
	17:00	16,87	16,28	0,60			1	1		0,60	2,40
	18:00	19,05	18,44	0,61			1	1		0,60	4,57
	19:00	21,39	20,79	0,60			1	1		0,60	6,91
	20:00	21,78	21,35	0,43			1	1		0,60	7,30
	21:00	20,47	20,28	0,19			1	1		0,60	5,99
	22:00	18,66	18,43	0,23			1	1		0,60	4,19
	23:00	16,64	16,55	0,10	1		1	1		0,60	0,60

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Εξαιτίας της βλάβης που προκλήθηκε στη γραμμή Ρ-320 στις 01.10.2026 17:18 (πτώση κολώνας σε αρχαιολογικό χώρο), όλα τα ΑΠ του ΗΣ (πλην του ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ) παρέμειναν εκτός λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας , έπειτα από e-mail της περιοχής Χίου. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρέμεινε εκτός λειτουργίας μεταξύ 09:00 – 13:00 λόγω εργασιών συντήρησης. Στο διάστημα μεταξύ 10:50 – 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση