

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026	00:00	15,17	15,14	0,03	1			1		1,20	2,43
	01:00	14,17	14,14	0,03	1			1		1,20	1,43
	02:00	13,44	13,39	0,05	1			1		1,20	0,70
	03:00	13,32	13,31	0,01	1			1		1,20	1,20
	04:00	13,35	13,35	0,00	1			1		1,20	1,20
	05:00	13,74	13,74	0,00	1			1		1,20	1,00
	06:00	15,41	15,36	0,04	1			1		1,20	2,67
	07:00	17,37	17,26	0,11	1			1		1,20	4,63
	08:00	17,79	17,79	0,00	1			1		1,20	5,06
	09:00	17,31	17,30	0,01	1			1		1,20	4,57
	10:00	16,34	16,31	0,03	1			1		1,20	3,60
	11:00	15,85	15,81	0,05	1			1		1,20	3,11
	12:00	16,21	16,04	0,17	1			1		1,20	3,47
	13:00	16,04	15,80	0,24	1			1		1,20	3,30
	14:00	15,28	15,01	0,27	1			1		1,20	2,55
	15:00	14,68	13,51	1,18	1			1		2,27	1,94
	16:00	15,31	13,61	1,70	1			1		3,13	3,13
	17:00	16,92	14,29	2,63	1			1		4,57	4,19
	18:00	19,13	15,96	3,17	1			1		6,55	6,39
	19:00	21,52	18,73	2,79	1			1		7,68	7,53
	20:00	21,84	19,79	2,05	1			1		7,81	7,64
	21:00	20,22	18,27	1,95	1			1		7,27	7,08
	22:00	18,35	16,07	2,28	1			1		5,92	5,61
	23:00	16,28	14,78	1,50	1			1		4,10	4,10

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Εξαιτίας της βλάβης που προκλήθηκε στη γραμμή Ρ-320 στις 01.10.2026 17:18 (πτώση κολώνας σε αρχαιολογικό χώρο), όλα τα ΑΠ του ΗΣ (πλην του ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ) παρέμειναν εκτός λειτουργίας έως τις 15:00, ώρα αποκατάστασης της βλάβης, έπειτα από e-mail της περιοχής Χίου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης