

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026	00:00	14,54	13,71	0,83	1			1		2,87	2,87
	01:00	13,78	13,26	0,52	1			1		2,37	2,37
	02:00	13,21	13,13	0,09	1			1		1,87	1,87
	03:00	13,00	12,89	0,11	1			1		1,67	1,67
	04:00	13,09	12,81	0,28	1			1		1,74	1,74
	05:00	13,26	12,84	0,42	1			1		1,87	1,87
	06:00	14,74	13,74	0,99	1			1		2,95	2,95
	07:00	16,89	16,02	0,87	1			1		4,62	4,15
	08:00	17,88	17,20	0,68	1			1		5,38	5,14
	09:00	17,64	17,11	0,54	1			1		5,18	4,91
	10:00	17,36	16,49	0,88	1			1		4,93	4,63
	11:00	17,14	16,22	0,93	1			1		4,81	4,40
	12:00	17,22	16,16	1,06	1			1		4,74	4,48
	13:00	16,80	15,62	1,19	1			1		4,30	4,06
	14:00	16,00	14,77	1,23	1			1		3,57	3,26
	15:00	14,73	13,88	0,85	1			1		2,02	2,00
	16:00	15,13	14,18	0,95	1			1		2,37	2,39
	17:00	16,80	15,72	1,08	1			1		4,01	4,06
	18:00	18,73	17,85	0,88	1			1		5,91	5,99
	19:00	21,36	20,67	0,69			1	1		6,39	6,89
	20:00	21,50	20,91	0,60			1	1		7,02	7,03
	21:00	19,98	19,77	0,21			1	1		5,55	5,50
	22:00	18,03	18,01	0,02			1	1		3,62	3,55
	23:00	16,24	16,22	0,03		1		1		2,35	2,86

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ ήταν εκτός λειτουργίας στο διάστημα 07:55 – 14:15 λόγω εργασιών. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ ήταν εκτός λειτουργίας στο διάστημα 08:20 – 15:00 λόγω εργασιών. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας στο διάστημα 10:40 – 17:00 λόγω εργασιών. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας στο διάστημα μεταξύ 09:10 – 12:10. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης